

Protokol o nastavení síťových ochran

Výrobce měřiče : GoodWe

Typ: Celá sada měřiče GoodWe

Zvolená země : Czech republic

Nastavení parametrů pro Czech republic

Parametr	Požadavek	Nastaveno výrobcem
nadpětí 1. stupe	230 V + 10 % (3s)	0,4s
nadpětí 2. stupe	230 V + 15 % (1s)	0,2s
nadpětí 3. stupe	230 V + 20% (0,1s)	0,1s
podpětí	230 V - 15 % (1,5s)	0,2s
nadfrekvence	52 Hz (0,5s)	0,2s
podfrekvence	47,5 Hz (0,5s)	0,2s
frekvence	>50,2 Hz	snižování výkonu gradient 40%
po spojení výrobny po chybovém napětí v ovém stavu		po 20 minutách

Vystavil: Ing. Petr Varmuža

Dne: 16. 2. 2018